

Tabela regulacyjna sieci ciepłowniczej o temperaturze granicznej zasilania w sezonie grzewczym 90^o C

System ciepłowniczy - kotłownia ul. Żeromskiego 23

T_{zewnętrzn} [^oC]	T_{zasilania} [^oC]	T_{powrotu} [^oC]
12	39,23	35,23
11	41,13	36,63
10	42,99	37,99
9	44,81	39,31
8	46,59	40,59
7	48,36	41,86
6	50,09	43,09
5	51,80	44,30
4	53,49	45,49
3	55,16	46,66
2	56,81	47,81
1	58,44	48,94
0	60,06	50,06
-1	61,66	51,16
-2	63,25	52,25
-3	64,82	53,32
-4	66,38	54,38
-5	67,93	55,43
-6	69,47	56,47
-7	70,99	57,49
-8	72,51	58,51
-9	74,01	59,51
-10	75,51	60,51
-11	76,99	61,49
-12	78,47	62,47
-13	79,94	63,44
-14	81,40	64,40
-15	82,85	65,35
-16	84,29	66,29
-17	85,73	67,23
-18	87,16	68,16
-19	88,58	69,08
-20	90,00	70,00

Poza sezonem grzewczym kotłownia jest nieczynna