

Tabela regulacyjna sieci ciepłowniczej o temperaturze granicznej zasilania w sezonie grzewczym 115^o C

System ciepłowniczy - kotłownia ul. Reymonta 36, ul. Żwirki i Wigury 24, Al. 600 lecia 25

T_{zewnętrzna}	T_{zasilania}	T_{powrotu}
[^oC]	[^oC]	[^oC]
12	70,0	54,1
11	70,0	53,3
10	70,0	52,4
9	70,0	51,6
8	70,0	50,8
7	70,0	50,0
6	70,0	49,1
5	70,0	48,3
4	70,0	47,5
3	70,0	46,7
2	70,0	45,8
1	70,3	45,3
0	72,6	46,7
-1	74,8	48,1
-2	77,0	49,5
-3	79,2	50,9
-4	81,4	52,3
-5	83,6	53,6
-6	85,7	54,9
-7	87,9	56,3
-8	90,0	57,6
-9	92,1	58,9
-10	94,3	60,2
-11	96,4	61,5
-12	98,5	62,7
-13	100,6	64,0
-14	102,6	65,3
-15	104,7	66,5
-16	106,8	67,8
-17	108,9	69,0
-18	110,9	70,2
-19	113,0	71,4
-20	115,0	72,7

Poza sezonem grzewczym

T_{zasilania}	T_{powrotu}
[^oC]	[^oC]
70	35