

Tabela regulacyjna sieci ciepłowniczej o temperaturze granicznej zasilania w sezonie grzewczym 90° C

System ciepłowniczy - kotłownia ul. 1 Maja 3

$T_{\text{zewnetrzna}}$ [°C]	$T_{\text{zasilania}}$ [°C]	T_{powrotu} [°C]
12	70,0	63,3
11	70,0	62,9
10	70,0	62,4
9	70,0	61,9
8	70,0	61,5
7	70,0	61,0
6	70,0	60,6
5	70,0	60,1
4	70,0	59,7
3	70,0	59,2
2	70,0	58,7
1	70,0	58,3
0	70,0	57,8
-1	70,0	57,4
-2	70,0	56,9
-3	70,0	56,5
-4	70,0	56,0
-5	70,0	55,5
-6	70,0	55,1
-7	71,0	55,6
-8	72,5	56,7
-9	74,0	57,7
-10	75,5	58,8
-11	77,0	59,8
-12	78,5	60,8
-13	79,9	61,8
-14	81,4	62,8
-15	82,8	63,8
-16	84,3	64,8
-17	85,7	65,8
-18	87,2	66,8
-19	88,6	67,7
-20	90,0	68,7

Poza sezonem grzewczym

$T_{\text{zasilania}}$ [°C]	T_{powrotu} [°C]
70	35